

АКТ о соблюдении температурного режима в школе

МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

«07» февраля 2023 года

Комиссия в составе:

Специалиста по охране труда Уразбахтиной Л.С.,

Медицинской сестры Максимовой Л.Г.,

представителей родительской общественности:

Колченовой Оксаны Владимировны,

Мирзамовой Яшми Фурмановны

произвела измерения температуры воздуха в помещениях МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» (при температуре 18 °С на улице).

В результате проведенных измерений установлено:

Помещение, № кабинета	Температура воздуха, °С	
	Норма	Фактически
Начальная школа:		
Спортивный зал (малый)	17 - 20	20
Каб. 125	18 - 24	23
Каб. 126	18 - 24	23
Каб. 127	18 - 24	23
Каб. 128	18 - 24	24
Каб. 129	18 - 24	23
Каб. 130	18 - 24	24
Каб. 221	18 - 24	21
Каб. 229	18 - 24	22
Библиотека	18 - 24	23
Учебный центр:		
Каб. 102 (информатика)	18 - 24	21
Каб. 103 (обслуживающий труд)	18 - 24	22
Каб. 104 (обслуживающий труд)	18 - 24	21
Каб. 106	18 - 24	20
Каб. 108	18 - 24	22
Каб. 109	18 - 24	20
Каб. 118 (мастерская)	17 - 20	20
Каб. 201	18 - 24	21
Каб. 202	18 - 24	22
Каб. 203	18 - 24	20
Каб. 204	18 - 24	20
Каб. 208	18 - 24	20
Каб. 212	18 - 24	22
Каб. 213	18 - 24	22
Каб. 214	18 - 24	23
Спортивный зал	17 - 20	20

Каб. 301	18 – 24	23
Каб. 302	18 – 24	23
Каб. 303	18 – 24	23
Каб. 307	18 – 24	22
Каб. 311	18 – 24	22
Каб. 312	18 – 24	22
Каб. 313	18 – 24	23

Заключение комиссии:

В результате проведенных измерений установлено, что температурный режим в МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» соблюдается

Рекомендации комиссии:

Для поддержания оптимального температурного режима в классах проводить проветривание на переменах в отсутствие обучающихся.

Подписи:

ЮЧ
Мак
Каф
СБ

Уразбахтина Л.С.

Максимова Л.Г.

Каменева О.В.

Мирзалимова Р.Б.