

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»
(здание школы)

с.п. Ульт - Ягун

2017



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»
З.А. Алиева
2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628430, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы д. 1/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
отдельно стоящее здание 2 этажа, 890, 4 кв.м.;
часть здания 1 этаж 668,9 кв.м.
часть здания 2 этаж 221, 5 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да.); 0,93 га
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта – 2001 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017 г., капитального – нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»;
краткое наименование: МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 628430, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, улица 35 лет Победы, дом 1/1, телефон (3462) 73-82-30, тел./факс (3462) 73-82-30
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628416, г. Сургут, ул. Бажова, дом 16, телефон (3462) 52-60-12, тел./факс (3462) 52-60-22, электронный адрес uo@admsr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 230 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобусное сообщение по с.п. Ульт-Ягун - *отсутствует.*

движение до объекта осуществляется пешком или на личном транспорте

3.2 Путь к объекту:

3.2.1 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да*

3.2.2 Перекрестки: - *нет*

3.2.3 Информация на пути следования к объекту: - *нет*

3.2.4 Перепады высоты на пути: - *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: - *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Учреждение временно недоступно для граждан с ограниченными возможностями. Организована альтернативная форма обслуживания в связи с надомной формой обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение ТСР
2	Вход (входы) в здание	Проведение текущего ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСР**
8	Все зоны и участки	Проведение капитального, текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

** - по согласованию с администрацией с.п. Ульт-Ягун.

4.2. Период проведения работ: в рамках программ; «Доступная среда в Сургутском районе на 2014-2020г.г», «Образование Сургутского района»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): обеспечение доступности и комфортабельности учреждения для инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации, разрешение на реконструкцию здания;

- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

- согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

дата «__» _____ 2017 г., сайт _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 2017 г.

2. Акта обследования объекта: акта № ____ от «__» _____ 2017 г.

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

З.А. Алиева

2017 г.

М.П.

АНКЕТА

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628430, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, улица 35 лет Победы, дом 1/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
отдельно стоящее здание 2 этажа, 890, 4 кв.м.;
часть здания 1 этаж 668,9 кв.м.
часть здания 2 этаж 221, 5 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да,); 0,93 га
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта – 2001 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017 г., капитального – не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»;
краткое наименование: МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 628430, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования и молодежной политики администрации Сургутского района, с.п. Ульт-Ягун, улица 35 лет Победы, дом 1/1, телефон (3462) 73-82-30, тел./факс (3462) 73-82-30
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628416, г. Сургут, ул. Бажова, дом 16, телефон (3462) 52-60-12, тел./факс (3462) 52-60-22, электронный адрес uo@admsr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 230 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобусное сообщение по с.п. Ульт-Ягун - *отсутствует*.

движение до объекта осуществляется пешком или на личном транспорте

3.2 Путь к объекту:

3.2.1 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да*

3.2.2 Перекрестки: - *нет*

3.2.3 Информация на пути следования к объекту: - *нет*

3.2.4 Перепады высоты на пути: - *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: - *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Проведение текущего ремонта,** индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

** - по согласованию с администрацией с.п. Ульт-Ягун.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Заместитель директора (по АХР) _____ К.С. Карисов
тел. (3462)738230



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

З.А. Алиева

2017 г.

М.П.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»

Сургутский район
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

« ____ » _____ 2017г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628430, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, д.1/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
отдельно стоящее здание 2 этажа, 890, 4 кв.м.;
часть здания 1 этаж 668,9 кв.м.
часть здания 2 этаж 221, 5 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да); 0.93 га
- 1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта – 2001 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017 г., капитального – не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»;
краткое наименование: МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 628430, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, улица 35 лет Победы, дом 1/1, телефон (3462) 73-82-34, тел./факс (3462) 73-82-34

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования от 2 сентября 2015 года № 2257, серия 86 ЛО1 № 0001482, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Срок действия – бессрочно.

Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным программам на основании правил о приеме (зачисления) детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа».

В первый класс принимаются дети по достижении ими возраста 6 лет 6 месяцев к 1 сентября учебного года. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолога – медико- педагогической комиссии (обучаются на дому).

Образовательная организация осуществляет в пределах муниципального задания следующие виды основной деятельности:

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами):

- организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим в Ханты-Мансийском автономное округе – Югры, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автобусное сообщение по с.п. Ульт-Ягун - *отсутствует.*

движение до объекта осуществляется пешком или на личном транспорте

3.2 Путь к объекту:

3.2.1 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.2 Перекрестки: - нет

3.2.3 Информация на пути следования к объекту: - нет

3.2.4 Перепады высоты на пути: - есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ДУ
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	Схема 3	29,30,31,32
2	Вход (входы) в здание	ВНД	Схема 1 № 29, 28	4, 5, 6, 7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	Схема 1 № 9, 17, 16, 29, 28, 27 Схема 2 № 7, 15, 20	4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,26, 27,28
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	Схема 1 № 3, 8,10, 11, 12, 13, 14, 24, 25 Схема 2 № 5, 17, 18	16,17,18,19,20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	Схема 1 № 4,4,18, 19, 20, 21, 22 Схема 2 № 8, 9, 12, 13	23, 24, 25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Учреждение временно недоступно для граждан с ограниченными возможностями. Организована альтернативная форма обслуживания в связи с надомной формой обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение ТСР
2	Вход (входы) в здание	Проведение текущего ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Проведение текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Проведение текущего ремонта,** индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Проведение капитального, текущего ремонта, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

** - по согласованию с администрацией с.п. Ульт-Ягун.

4.2. Период проведения работ: в рамках программ; «Доступная среда в Сургутском районе на 2014-2020г.г», «Образование Сургутского района»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): обеспечение доступности и комфортности учреждения для инвалидов и МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации, разрешение на реконструкцию здания;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.1. согласование на Комиссии: рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № _____ от « _____ » _____ 2017.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов «Жизнь» - Корозкова Е.И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов – Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): не имеется

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте	на 9 л.
Поэтажные планы, план территории	на 3 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора
МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

К.С. Карисов



Члены рабочей группы:

Заместитель директора
МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

А.В. Афонина



Педагог - психолог
МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»

Л.С. Задорожная

Начальник службы ЖКХ и благоустройства
администрации с.п. Ульт-Ягун

М.В. Курченков

Специалист комитета архитектуры и
градостроительства администрации
Сургутского района

*Главный специалист
АГО КАОГ*

А.К. Коротков

Председатель Региональной общественной
организации инвалидов «Жизнь»

Е.И. Короткова



Управленческое решение согласовано «___» _____ 2017г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

Начальник отдела обеспечения безопасности
жизнедеятельности департамента образования
и молодежной политики

Ю.М. Василюк

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульг-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульг-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1. (здание школы)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	№1 Есть	1 1	Отсутствует; информация об объекте (мнемосхема), знак доступности для инвалидов, кнопка вызова	Все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте (мнемосхема), знаком доступности для инвалидов, кнопкой вызова.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	№2 Есть	2-3	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения. Отсутствует место отдыха для МГН. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения. Отсутствует предупреждающая тактильная полоса за 0,8 м перед лестничным маршем	Все С	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН. Оборудовать место отдыха для МГН. Оборудовать тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления движения, предупреждающую тактильную полосу за 0,8 м перед лестничным маршем.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов, вертикальные и горизонтальные знаки. Отсутствует кнопка вызова.	К	Оборудовать места парковки за пределами земельного участка. Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку. Установить кнопку вызова.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация об объекте. Отсутствует информационная поддержка на всех пути движения для МПН. Отсутствует место отдыха для МПН.	Все	Оборудовать доступными для МПН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. Обеспечить информационную поддержку на всех пути движения МПН. Оборудовать место отдыха для МПН.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ, ВНД	1,2	1-3	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ - доступно условно (К, О, Г, С)

ВНД - временно недоступно

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« ____ » _____ 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульг-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульг-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	№4	4	Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует кнопка вызова на поручне.	С, О	Предусмотреть контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Установить кнопку вызова на поручне.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-			Установить пандус	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	№5	5	Отсутствует звуковой маяк.	С	Установить звуковой маяк на стене.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	Есть	№4, 6	8	Отсутствуют дверные фиксаторы с функцией «открыто»/«закрыто».	К	Установить фиксатор с функцией «открыто»/«закрыто».	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур	Есть	№ 28,	6-7	Не соответствует	Все	Приведение в соответствие с нормами СНИП	Текущий ремонт. Индивидуальное

			Отсутствует пандус, автостоянка, кнопка вызова на поручне.	Все	Установить пандус. По продольным краям маршей пандуса предусмотреть колесоотбойник. Выполнить и нанести контрастную визуализацию марша пандуса с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Установить тактильный напольный указатель перед пандусом. Установить поручни на доступимой высоте от 0,85 м и 0,92 м..	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
II Заключение по зоне:						
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото			
Вход (входы) в здание	ДУ, ВНД	28.29	4-8		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ – доступно условно

ВНД – временно недоступно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в г. ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	№27	9-12, 15	Отсутствует информационная подержка. Отсутствуют поручни на стенах по пути движения. Отсутствуют тактильные направляющие, контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. Отсутствуют визуальные элементы, информационные табло и световые маячки. Отсутствует тактильное обозначение колонны.	Все О С	Оборудовать коридоры информационной подержкой. Установить поручни на стенах по пути движения. Нанести тактильные направляющие на участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы. Установить визуальные элементы, информационные табло и световые маячки. Оборудовать колону тактильным обозначением	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	№9,17	13-14	Отсутствуют двухуровневые поручни вдоль стены.	Все	Оборудовать двухуровневыми поручнями вдоль стены.	Текущий ремонт. Индивидуальное

3.3	Дверь	Есть	№13	13	<p>последней ступеней лестничного марша.</p> <p>Отсутствует бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене.</p> <p>Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней.</p> <p>Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.</p> <p>Отсутствует подъемник.</p> <p>соответствует</p>	<p>С. О</p> <p>С</p> <p>Все</p>	<p>последней ступеней лестничного марша.</p> <p>Установить бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене.</p> <p>Нанести тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней.</p> <p>Установить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.</p> <p>Установить подъемник.</p>	
3.4	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности) ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	№ 9, 16	26-28	<p>Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.</p> <p>Отсутствует информационная поддержка.</p> <p>Отсутствуют двухуровневые поручни вдоль стены.</p> <p>Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.</p> <p>Отсутствует световая и звуковая информирующая сигнализация.</p> <p>Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.</p> <p>Отсутствует подъемник.</p>	<p>Все</p> <p>Все</p>	<p>Оборудовать не задымляемую зону безопасности с обратной селекторной связью.</p> <p>Оборудовать коридоры информационной поддержкой.</p> <p>Оборудовать двухуровневыми поручнями вдоль стены.</p> <p>Установить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.</p> <p>Оборудовать световой и звуковой информирующей сигнализацией.</p> <p>Оборудовать незадымляемая зона безопасности с селекторной связью. Установить подъемник.</p>	<p>Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.</p> <p>Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.</p>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДУ ВНД	9, 16, 17, 27	9-15, 26-28	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ – доступно условно

ВНД – временно недоступно

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« ____ » _____ 20 ____ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульг-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульг-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	№ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19,24,	16-18	Информационные таблички обозначающие назначения помещений, не продублированы рельефными знаками.	все	Продублировать информационные таблички обозначающие назначение помещения рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4.2	Зальная форма обслуживания (спортивный зал)	Есть	№ 3	19-20	Вдоль стен отсутствуют горизонтальные поручни. Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить горизонтальные поручни на высоту от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м. Продублировать информационные таблички обозначающие назначение помещения рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Все	Продублировать информационные таблички обозначающие назначение помещения рельефными знаками.
--	-------------------------	--	--	--	-----	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДУ ВНД	3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 24,	16-20	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зоны целевого назначения здания доступно условно ДУ, временно недоступно (ВНД)

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	№4, 5, 8,9, 12, 13,18, 19,20, 21	24-25	Отсутствует кабинка. Отсутствует санитарно-гигиеническом помещении. Отсутствует двусторонней связи, кнопка экстренного вызова. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	Все	Оборудовать универсальную кабинку. Предусмотреть установку санитарно-гигиеническом помещении. Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова. Оборудовать крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитаза имеющие опору для спины. Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.	К, О	Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унитаза имеющие опору для спины. Оборудовать системой с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене.	
					Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.	Все	Оборудовать системой с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене.	

5.2	Душевая/ ванная комната (спортивный зал)	Есть	-	21-23	<p>Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.</p> <p>Отсутствует тактильные напольные направляющие.</p> <p>Не оборудована кабина для инвалидов на кресле - коляске.</p> <p>Отсутствует переносное или закрепленное на стене складное сиденье, расположенное на высоте не более 0,48 м от уровня пола.</p> <p>Отсутствует специальные знаки (рельефные) на высоте 1,35 м.</p> <p>Отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p>	К С К К,О С Все	<p>Создание свободной зоны для пересаживания с кресла-коляски на унитаз инвалидов колясочников нецелесообразно.</p> <p>Установить тактильные напольные направляющие.</p> <p>Оборудовать кабину для инвалидов на кресле - коляске.</p> <p>Оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем.</p> <p>Установить специальные знаки (рельефные) на высоте 1,35 м.</p> <p>Оборудовать системой тревожной сигнализацией, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p>	
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Отсутствует универсальная кабинка.</p> <p>Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении.</p> <p>Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова.</p> <p>Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.</p> <p>Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене.</p> <p>Отсутствует система</p>	Все	<p>Оборудовать универсальную кабинку.</p> <p>Предусмотреть установку информации о санитарно-гигиеническом помещении.</p> <p>Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова.</p> <p>Оборудовать крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.</p> <p>Оборудовать системой с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене.</p> <p>Оборудовать системой</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

			тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением дежурного персонала.	тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением дежурного персонала.
--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	4, 5, 8,9, 12, 13,18,19,20,21	21-25	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К, С, О, Г, У) и МНГ временно недоступен (ВНД)

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа», адрес: Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Ульт-Ягун, ул. 35 лет Победы, дом 1/1.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Все	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Все	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить	С	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.


				место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании ют		место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	решение с ТСР.
ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует комплексная система информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Все	Оборудовать комплексной системой информации, которая позволит инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно продвигаться в задании	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; капитальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению : доступ на объект для всех категорий инвалидов(К,С,О,Г,У) и МНП временно недоступен (ВНД).



2-3788K

Карта п. Ульт - Ягун





1:500

Внутриквартальные проезды, пешеходы

Сеть водопроводных труб

Сеть газопроводных труб

а/д ул. 35 лет Победы

а/д ул. Конструкторская

Фирсу
а/д ул. Лопуховская 1
а/д ул. Лопуховская 2

а/д от Федоровского ДРСУ
до ул. Школьной
а/д ул. Северная

а/д Вьезд в поселок
а/д от а/д Вьезд в поселок Ульт-Язун до
ул. Северная в п. Ульт-Язун (Перевод-МЖ-391)

а/д перевод

а/д ул. Северная

а/д ул. Центральная

а/д ул. Лесная

оз. Вечный

Внутриквартальные
дороги

а/д ул. Озерная

а/д ул. Лопуховская

а/д ул. Звонкая

а/д ул. Конструкторская

а/д ул. Школьная

а/д ул. Северная

а/д ул. Центральная

а/д ул. Лесная

ПВ

а/д ул. Молодежная

Фото № 1(вход)



Фото № 2 (путь движения)



Фото № 3 (путь движения)



Фото № 4 Лестница (наружная)



Фото № 5 Входная площадка



Фото № 6 Тамбур



Фото № 7 Тамбур



Фото № 8 Дверь (входная)



Фото № 9 Гардероб



Фото № 10 Фойе у входа




Фото № 11 Коридор



Фото № 12 Коридор



Фото № 13 Дверь, вход на лестницу



Фото № 14 Лестница (внутри здания)



Фото № 15 Фойе



Фото № 16 Кабинет логопеда



Фото № 17 Кабинетная форма обслуживания



Фото № 18 Кабинетная форма обслуживания



Фото № 19 Зальная форма обслуживания
(физкультурный зал)



Фото № 20 Зальная форма обслуживания
(физкультурный зал)



Фото № 21 Физкультурный зал
(вход в раздевалку)



Фото № 22 Физкультурный зал (раздевалка)



Фото № 23 Туалетная комната
(раздевалка)



Фото № 24 Туалетная комната
(возле учебных кабинетов)



Фото № 25 Туалетная комната
(возле учебных кабинетов)



Фото № 26 Пути эвакуации



Фото № 27 Пути эвакуации

Фото № 28 Пути эвакуации



Фото № 29 Территория, прилегающая к зданию (вход, южная сторона)



Фото № 30 Территория, прилегающая к зданию (школьный двор, восточная сторона)




Фото № 31 Территория, прилегающая к зданию (северная сторона)



Фото № 32 Территория, прилегающая к зданию (западная сторона)



ИНВЕНТАРНЫЙ ПЛАН



Сургутское отделение филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по Ханты-Мансийскому АО-Югра			Инв. №
Лист 1 Листов	ИНВЕНТАРНЫЙ ПЛАН Здание школы п. Ульт-Ягун, ул. 30 лет Победы 1/1		М 1:500
Дата	выполнил	Ф.И.О.	подпись
	выполнил	Власов А.С.	<i>[Signature]</i>
	выполнил	Сидорова Е.И.	<i>[Signature]</i>
	нач. отдела	Бражников Д.Н.	<i>[Signature]</i>
16.06.08	Нач.отделения	Максимова Т.С.	<i>[Signature]</i>